

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической  
работы по г. Тамбову управление надзорной деятельности и  
профилактической работы Главного управления МЧС России по  
Тамбовской области  
г. Тамбов, бульвар Энтузиастов, 1 «З», тел. 51-00-44, gpn\_tmb\_okt@mail.ru

(наименование органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

**Федеральный государственный пожарный надзор**

(наименование федерального государственного надзора)



**ПРЕДПИСАНИЕ**

**об устранении выявленных нарушений обязательных требований  
« 22 » сентября 20 21 г. № 134/1/1**

Должностным лицом (должностными лицами): Инспектором территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Тамбову управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тамбовской области лейтенантом внутренней службы Долиным Дмитрием Владимировичем

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, уполномоченного на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

**С участием специалиста, эксперта:**

(должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа, удостоверяющего личность)

**На основании:** решения начальника территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тамбовской области подполковника внутренней службы Кулагина Алексея Николаевича от 08.09.2021 № 134; учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных): 68210061000200701942

(дата и номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

**По адресу/адресам:** Тамбовская область, г. Тамбов ул. Куйбышева, д. 48

(место проведения контрольного (надзорного) мероприятия)

**Проведено**

плановая

(плановое/внеплановое)

выездная проверка

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

**в отношении:** Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 70», Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Куйбышева, д. 48, ИНН 6832033947; ОГРН 1026801224680; значительный риск.

(фамилия, инициалы контролируемого лица или наименование контролируемого лица, ОГРН, ИНН, присвоенная категория риска)

**В ходе проведения федерального государственного надзора за выполнением требований пожарной безопасности, 10001495160**

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)



**выявлены следующие нарушения обязательных требований:**

№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены	Срок устранения выявленног о нарушения	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	на объекте защиты (главный вход) ковры на путях эвакуации закрепить надёжно к полу	п. 31 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», далее ППР	22.02.2022	
2	помещение горячего цеха не оборудовать извещателями автоматической установки пожарной сигнализации	ст.4 ФЗ №123 ; п.А4, А10 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования	22.02.2022	
3	в помещении гардеробной пищеблока технологические отверстия заделать негорючими материалами	п. 15 ППР	22.02.2022	
4	на объекте защиты (возле пункта охраны, группы № 2) в местах установки ручных пожарных извещателей разместить знаки пожарной безопасности	п. 36 ППР	22.02.2022	
5	в помещении вентиляционной камеры технологические отверстия заделать не горючими материалами	п. 15 ППР	22.02.2022	
6	на объекте защиты (возле группы № 1, помещения прачечной, помещения музыкального зала) оборудовать знаками пожарной безопасности, обозначающие место	п. 36 ППР	22.02.2022	



	размещения огнетушителя			
7	на объекте защиты организовать соблюдение проектных решений при монтаже автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	п. 54 ППР	22.02.2022	

Должностное(ые) лицо(а) органа, осуществляющего федеральный государственный надзор:



(подпись)

Долин Дмитрий Владимирович  
(фамилия, инициалы)

Специалист:

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Эксперт:

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Предписание для исполнения получил представитель контролируемого лица:

(подпись)

Постникова Инна Анатольевна  
(фамилия, инициалы)

Пометка должностного лица органа, осуществляющего федеральный государственный надзор, об отказе контролируемого лица в ознакомлении и получения предписания

(подпись)

(фамилия, инициалы)